SYNDICAT MIXTE DE L'EAU
de la Région d'Issoire et des Communes de la Banlieue Sud Clermontoise

COUDES, le 7 février 2020

Madame, Monsieur, le Maire et Cher(e) Collègue,

J'ai l'honneur de vous adresser l'état des ressources en eau de notre syndicat pour le mois de **janvier 2020**.

LIGNE NORD	Production mensuelle (m3)	Débit Niveau	Observations
Forage de TOURTOUR	22 132	63,5 m	Le niveau du rechargement de la ressource se poursuit.
Captages de la GARANDIE	38 967	14,5 l/s	Le débit de la ressource est très excédentaire.
Captage de MONNE	8 194	4,8 l/s	Le débit de la ressource se situe dans la moyenne des valeurs enregistrées
Captage ROUILLAS-BAS	57 121	84,0 l/s	Le rechargement du niveau de la galerie est en plus nette amélioration. Le forage de Rouillas Bas et le pompage du Crest sont sollicités quotidiennement.
Champ captant du CENDRE	253 439	8,5 m	Le niveau de la nappe se situe dans la moyenne des valeurs enregistrées.
LIGNE CENTRE	**Production mensuelle (m3)**	**Débit Niveau**	**Observations**
Captages de DYANE	69 891	26,6 l/s	Le débit de la ressource est excédentaire.
Captages de DURBIZE	124 270	46,3 l/s	Le débit de la ressource est excédentaire.
Captages de BEAUNE	9 645	7,6 l/s	Le débit de la ressource est très excédentaire.

Siège Social et pour toute correspondance : Monsieur le Président du Syndicat Mixte de l'Eau - Zone Artisanale de Pérache - 63 114 COUDES - Mail : sme.region.issoire@orange.fr - Tél. : 04 73 96 68 01 /Fax : 04 73 96 69 63

LIGNE SUD	Production mensuelle (m3)	Débit Niveau	Observations
Captages de COMPAINS	266 786	99,6 l /s	Le niveau de la nappe se situe dans la moyenne des valeurs enregistrées.
Puits d'ORBEIL	22 493		La production est stable.
Champ captant du BROC	9 772		Le niveau de la nappe se situe dans la moyenne des valeurs enregistrées.
Puits de Jumeaux	203		Le pompage est limité.
Captages de VENECHE		0,51 l/s	Le débit de la ressource est satisfaisant.
Sparanat		89,00 m^3/h	Le débit de la ressource est en hausse.
La Chavade		4,50 l/s	Le débit de la ressource est satisfaisant.
Chananeille		0,89 l/s	Le débit de la ressource est satisfaisant.
Captages de VINFAUD		0,87 l/s	Le débit de la ressource est satisfaisant.
Lac de MONTCINEYRE			Pas de sollicitation.

- **Ligne Nord :**

Trop plein en baisse du réservoir de Combegrasse (ressource Garandie) : 757 m3/jour.
Les volumes transférés entre les lignes Nord et Sud :
L'alimentation de la commune de VIC LE COMTE a été réalisée :
-Par la ligne Nord, station des SAGNES pour 6 562 m3 /mois
-Par la ligne Centre via le pompage de Coudes pour : 10 716 m3/mois

- **Ligne Centre :**

La productivité en baisse des captages de Durbize et de Dyane est satisfaisante.
-Trop plein de JASSAT : 1 006 m3/jour
-Déchargeur de REIGNAT : 1 319 m3/jour

- **Ligne Sud :**

-Trop plein réservoir PIC d'YSSON : 854 m3/jour
L'alimentation de la commune d'ISSOIRE a été réalisée :
-Par le PIC d'YSSON pour : 107 541 m3/mois
-Par le BROC pour : 597 m3/mois

L'alimentation de la commune de JUMEAUX a été réalisée :
-Par la ressource de JUMEAUX pour : 203 m3/mois
-Par la ressource de COMPAINS : 1 300 m3/mois

- **Retenue de NAUSSAC :**

Le volume stocké atteint **162,6 millions de m3** soit **85,5 % de remplissage**

- **Pluviométrie – (Martres de Veyre) : 3,4 mm.**
- **Pluviométrie – (Martres de Veyre) : 23,2 mm.**

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,

Je vous prie de croire, **Madame, Monsieur le Maire et Cher(e) Collègue**, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Président,
Jean - Paul BACQUET